

Pytania i odpowiedzi.

1. Czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie technologiczne: meble, sprzęt AGD, wyposażenie łazienek (rysunek A.13, A.14, A.15) – jeżeli tak w jakim zakresie – **tak, najważniejsze jest ukończenie części stolarki, mebli pod wymiar np. kuchnie.**

2. Czy w ofercie należy uwzględnić system oznaczeń pomieszczeń ogólnodostępnych (oznaczenie piktogramem);- **tak**

3. Zgodnie z opisem technicznym we wszystkich pomieszczeniach dostępnych bezpośrednio dla mieszkańców zaprojektowano osłony na grzejniki jako zabezpieczające przed bezpośrednim kontaktem z elementami grzejnika, obudowa grzejnika wykonana ma być z aluminiowej blachy perforowanej (kilkanaście możliwości perforacji) połączonej

z płytą MDF prosimy o udostępnienie szczegółu; - **pomyłka. Na obiekcie jest ogrzewanie podłogowe. Nie ma konieczności wykonywania osłon.**

4. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie terenów zielonych w tym nasadzeń – jeżeli tak to w jakim zakresie - **tak**

5. Zgodnie z opisem technicznym – **„w każdym pomieszczeniu będzie zapewniona regulacja poziomu naświetlenia oraz *rolety*”** .

6. Czy w ofercie należy uwzględnić dodatkowe rolety okienne? Jedyne rolety zgodnie z dokumentacją to rolety p.poż w ilości 5 szt. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie.- **tak chodzi o rolety wewnętrzne przeciwsłoneczne**

7. zbiornik na deszczówkę, który znajduje się na PZT wraz z instalacjami; - **zbiornik tak. Instalacji nie ma. Można przewidzieć małą pompę do podlewania trawnika.**

8. murek ogrodzeniowy od ulicy Łopuszańskiej, jeżeli tak to w jakim standardzie; - **żelbetowy beton wodoodporny. Na murku niziutkie ogrodzenie.**

9. wiatę śmietnikową; - **mała wiatę śmietnikową tak**

10. oddymianie szybu windowego - brak schematu elektrycznego; **tak. rysunek zamienny w siedzibie KTA do pobrania.**