

1/ ZESTAWY KUCHENNE

– czy wnętrze szafek (korpusy niewidoczne) mają być w tym samym kolorze co ich fronty? - pudła szafek w tym Samym kolorze co fronty
Czyli z płyty KronoSwiss D4428OV dąb naturalny? Jeśli nie to w jakim? Białym, beż... zbliżonym do dąb naturalny.

– czy usłojenie na frontach szafek ma być w pionie czy poziomie? – w pionie
– czy fronty szafek mają się otwierać za pomocą uchwytów? Jeśli tak to w jakim kolorze? - chrom szczotkowany lub aluminium

Czy jakiś model konkretny jest wymagany? - to pytanie ogólnie dotyczy wszystkich mebli

– model prosty w kształcie (dobór z próbnika wykonawcy)

– Czy liczyć oświetlenie podszafkowe? - tak

– Czy liczyć kosz na odpady (selektor) ?- tak

– czy liczyć wkład na sztucce?- tak

– Czy liczyć ociekarki do naczyń w szafce wiszącej nad zlewem ? Tylko w dwóch kuchniach

(KP i K7) jest to zaznaczone, więc nie wiadomo czy mają być wszędzie, bo ktoś zapomniał

wpisać, czy tylko w tych dwóch kuchniach ?- jeśli jest szafka nad zlewem to tak.

– Czy są sugerowane jakieś konkretne okucia do mebli, tzn. zawiasy, prowadnice do szuflad? Chodzi mi o firmę i o rodzaj szuflady? - to pytanie ogólnie dotyczy wszystkich mebli- okucia muszą być jakości porównywalnej do Bluma lub lepsze

– Czy zarówno zawiasy jak i prowadnice szuflad mają być ze spowalnicami ? - to pytanie ogólnie dotyczy wszystkich mebli - tak

– Brakuje mi w dokumentacji mebli do anexu kuchennego na I piętrze, a sprzęt AGD jest w zestawieniu? – nie było rozrysowywane. Należy przyjąć z rys technologii

SPRZĘT AGD:

– W jakim kolorze mają być lodówki wolnostojące podblatowe?- białe

– Czy ta lodówka w kuchni ogólnej (KP) faktycznie ma być z frontami z czarnego szkła? – kolor stalowy

– W jakim kolorze ma być piekarnik? w kolorze stalowym

– Jakie są wytyczne do okapów zarówno tych do zabudowy jak i tych przyściennych? Nie ma

żadnego opisu co do parametrów, kształtu czy koloru? Czy będą one podłączone do kominów spalinowych, czy jako pochłaniacze z filtrem węglowym?- zgodnie z e specyfikacją jest 6 okapów podłączonych do kominów i 7 pochłaniaczy z filtrem węglowym. Lokalizacja zaznaczona na rzutach z umebłowaniem. Reszta do ustalenia z inwestorem

– Czy liczyć podłączenia płyt indukcyjnych w tej wycenie?- zależy czy to było wyceniane w kosztorysie na roboty budowlane czy nie. Że będą kuchenki elektryczne wiadomo od początku.

– Z jakiego materiału mają być zlewozmywaki? Stal, granit ... ? – stal nierdzewna

– czy liczyć jakieś baterie kuchenne? – tak

POZOSTAŁE MEBLE:

– wieszak ścienny z haczykami – to jest jednak coś prawdopodobnie jest z półką, bo są podane trzy wymiary, więc przydałby się jakiś rysunek. I z czego ma być zrobiony? Z płyty

białej czy dębowej? Jakiego koloru wieszaki? – może być typowy, dostępny w handlu, metalowy

– W meblach typu szafy, regały, szafki nocne i RTV – czy są jakieś uchwyty do frontów czy

mają się otwierać bezuchwytowo? Jaki rodzaj prowadnic do szuflad? okucia muszą być jakości porównywalnej do Bluma lub lepsze. model uchwytu prosty w kształcie (dobór z próbnika wykonawcy)

- W zabudowie pralek P.1 wysokość zabudowy generuje podział frontów na dwa na wysokość, bo nie ma tak długich płyt meblowych - ok
- Czy te fronty ażurowe w zabudowach pralek mają być lakierowane czy mogą być foliowane? -lakierowane